



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**в городе Минусинске**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510847**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-95  
 Факс 8(39132) 5-71-95

<http://fbuz24.ru>  
[minusinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)



**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 01.10.2019 г. № 2761-132

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 2 класса
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
  - 3.3 Наименование точки отбора: кран для отбора проб воды водозабор № 10, ул. Клубная, 1 А, п. Прудный
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 27.06.2019 г.  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:20 27.06.2019 г.  
 Отбор произвел (должность, ФИО): директор ООО "ЖКХ Маринино" Бирих А.Я.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): не применяется  
 Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка  
 Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами  
 Условия хранения: не применяется  
 Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку ответственность несет заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2019 г
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Договор  
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2761-27.09

10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:40 27.09.2019

Дата начала исследования (испытания): 27.09.2019

Дата окончания исследования (испытания): 30.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510847

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
Фактический адрес:  
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-95  
Факс 8(39132) 5-71-95

<http://fbuz24.ru>  
[minusinsk\\_fguz@24.rosposrebnadzo.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rosposrebnadzo.ru)



Руководитель И.Е.Д.  
Главный врач филиала  
Миргородская И.В.  
М.П.

### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 01.10.2019 г. № 2760-132

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 2 кл.: сса
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
  - 3.3 Наименование точки отбора: кран для отбора проб воды водозабор № 9, ул. Молодежная, 1 А, с. Байдово
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 27.06.2019 г.  
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:20 27.06.2019 г.  
Отбор произвел (должность, ФИО): директор ООО "ЖКХ Маринино" Бирих А.Я.  
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): не применяется  
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка  
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами  
Условия хранения: не применяется  
Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку ответственность несет заказчик  
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2019 г
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Договор  
Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2760-27.09

10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 13:40 27.09.2019

Дата начала исследования (испытания): 27.09.2019

Дата окончания исследования (испытания): 30.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**в городе Минусинске**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510847**

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/2463010001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-93  
 Факс 8(39132) 5-71-95

<http://fbuz24.ru>  
[minusinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzo.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzo.ru)



**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 01.10.2019 г. № 2759-132

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 2 класса
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маринино с, Береговая ул, 1
  - 3.3 Наименование точки отбора: кран для отбора проб воды водозабор № 7, ул. Гагарина, 47 г. с. Маринино
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 27.06.2019 г.  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:20 27.06.2019 г.  
 Отбор произвел (должность, ФИО): директор ООО "ЖКХ Маринино" Бирих А.Я.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): не применяется  
 Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка  
 Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами  
 Условия хранения: не применяется  
 Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку ответственность несет заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2019 г
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Договор  
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2759-27.09

10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 13:40 27.09.2019

Дата начала исследования (испытания): 27.09.2019

Дата окончания исследования (испытания): 30.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	5	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е. А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.  
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
**в городе Минусинске**

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510847

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
 Факс 8(39132) 5-71-96

http://fbuz24.r  
 minusinsk\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 01.10.2019 г. № 2758-132

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маририно с, Береговая ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода подземных источников 2 кл: сса
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маририно с, Береговая ул, 1
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МАРИНИНО' 662933, Курагинский р-н, Маририно с, Береговая ул, 1
  - 3.3 Наименование точки отбора: кран для отбора проб воды водозабор № 5, ул. Ленина, 1, с. Маририно
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 27.06.2019 г.  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 13:20 27.06.2019 г.  
 Отбор произвел (должность, ФИО): директор ООО "ЖКХ Маририно" Бирих А.Я.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): не применяется  
 Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка  
 Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами  
 Условия хранения: не применяется  
 Методы отбора проб (образцов): за отбор и доставку ответственность несет заказчик  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 27.09.2019 г
6. Дополнительные сведения: не применяется  
 Основание для отбора: Договор  
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2758-27.09

10. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 13:40 27.09.2019

Дата начала исследования (испытания): 27.09.2019

Дата окончания исследования (испытания): 01.10.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	16	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	16	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	5	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.  
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания. Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.